

分析結果報告書

No. E19J0043 - 1

株式会社金子コンクリート 様

発行 2019年10月24日

受 付 2019年10月16日
 試料採取 他社
 試験実施 2019年10月16日 ~ 2019年10月23日
 提供試料 埋戻し材(溶出量試験)
 件 名

株式会社オオス
 登録番号 神奈川 濃度第18号
 横浜市瀬谷区五貫目町 20番地 17
 〒246-0008 電話045(924)1050(代)
 FAX 045(924)1055
 環境計量士 小谷 智樹



検査承認	試験実施

上記提供試料の分析の結果は下記のとおりであることを報告します。

分析の対象	スラモル (高流動埋戻し材)	基準値	-----	試験方法
六価クロム	0.005 mg/l 未満	0.05 mg/l		JIS K0102(2019) 65.2.1
- 以下余白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成3年環境庁告示第46号			